

VERBALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N.31/2024 DEL 23/10/2024

Oggetto: Manutenzione impianto di odorizzazione Easydor Cabina Remi Quadri

Premesso che:

- al fine di migliorare il livello di sicurezza degli impianti in data 12/12/2019 la cabina Remi di Quadri è stata dotata di un impianto di odorizzazione a iniezione, realizzato dalla CPL Concordia Soc. Coop, con sede legale in Concordia (MO);
- l'impianto di odorizzazione ad iniezione consente l'acquisizione da remoto di stati e misure dell'impianto installato, l'elaborazione, la memorizzazione e visualizzazione degli stessi che sono disponibili su un sito internet messo a disposizione dalla CPL Concordia Soc. Coop, in area protetta tramite "Password e User Name".

Considerato

- che il sistema di acquisizione dei dati ha rilevato, nel mese di agosto 2024, un'anomalia nel sistema di controllo del livello di odorizzante nel serbatoio per il quale si è reso necessario escludere il sensore e procedere al monitoraggio visivo del livello di odorizzante nel serbatoio in attesa di un intervento della ditta specializzata;
- che l'intervento di cui al punto precedente è stato richiesto alla ditta CPL Concordia Soc. Coop;
- che l'intervento della ditta specializzata finalizzato al controllo del sensore del livello di odorizzante è un'occasione per effettuare le verifiche funzionali e la manutenzione preventiva dell'impianto ai sensi della norma UNI 9463-2;

Visto il rapporto di lavoro n°24000389 del 16/10/2024, rimesso dalla Ditta CPL Concordia Soc. Coop da cui si evince che l'anomalia era dovuta alla barriera, la quale è stata sostituita insieme alla sostituzione del kit pompa dosatrice, i cui ricambi sono conformi alle specifiche dei costruttori, provvedendo nell'occasione alla taratura del sensore di livello del serbatoio di servizio;

Dato atto che per l'intervento eseguito la Ditta CPL Concordia Soc. Coop ha quantificato a consuntivo una spesa pari ad € 290,00 per i materiali impiegati ed € 400,00 per la manodopera, per un totale di € 690,00 oltre IVA di legge;

Considerato che l'importo complessivo per l'intervento ammonta ad € 690,00 è inferiore ad € 40.000,00 pertanto si procede all'affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del d.Lgs. 50/2016.

Pertanto si

DELIBERA

di affidare alla CPL Concordia Soc Coop di Concordia (MO), P.IVA 00154950364 la manutenzione dell'impianto di odorizzazione Easydor della Cabina Remi di Quadri per l'importo di € 690,00 oltre IVA di legge.

Di nominare quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi della Legge 241/1990 e dell'art.31, comma 1, del d.Lgs 50/2016 e s.m.i., la Dott.ssa Nice Casciato, il quale potrà procedere all'Affidamento diretto solo dopo aver acquisito il CIG per l'affidamento in oggetto.

La seduta viene sciolta alle ore 10:00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Casciato Dott.ssa Nice

L'amministratore Unico

Fionti Ing. Francesco

